


Elektromos toldalékok
vezetékadaptere
KRP1C65



Szerelési kézikönyv




Az üzembe helyezés előtt mindenképpen olvassa el ezt a kézikönyvet, és kövesse a benne található utasításokat.

Tartozékok

Ellenőrizze, hogy megvannak-e a következő tartozékok:


KRP1C65 adapter	2. vezeték-köteg	1. vezeték-köteg	PCB tartó	Szorítóelem	Szerelési kézikönyv
					
1x	1x	1x	4x	4x	1x

Alkatrészek neve



Elektromos huzalozás

- A huzalozási munkákat egy képesített villanszerelőnek kell elvégeznie.
- A huzalozás beszerelése előtt kapcsoljon ki minden tápellátást.
- Minden, a helyszínen beszerzett alkatrésznek, anyagnak és az elektromos szerelésnek meg felelnie a helyi jogszabályok rendelkezéseinek.
- Szereljen fel egy hálózati megszakítót, amely képes a teljes rendszer áramtalanítására.
- Mielőtt nekikezdene a huzalozásnak, tekintse át a beltéri egységhez mellékelt huzalozási rajzot.
- Gondoskodjon róla, hogy a huzalozás során az egységekhez vezető huzalok ne menjenek át a jel panelen.
- Az adaptert az alábbiak szerint kösse be a beltéri egységhez.




Az üzemeltetés közben látható jelzések

Óraszámoló csatlakoztatása

A kimeneti teljesítmény a csatlakozónál jelentkezik, ha a kompresszor megy.


Példa:



BEKAPCSOLT ventilátor jelzése


A kimeneti teljesítmény a csatlakozónál jelentkezik, ha a ventilátor megy.


Példa:



Felszerelés

- Ne kötegeljen össze alacsony- és magasfeszültségű vezetékeket.
- A felesleges vagy lelógó vezetékeket kösse össze a mellékelt kábelrögzítőkkal, nehogy a beltéri egység jel paneljéhez érjenek.







DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.

U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P563369-2B 2019.06